

தடையின்மைச் சான்று

திருப்பெரும்புதூர் தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம்

ந.க.எண்: 214/V/2025

நாள்: 18.08.2026

பொருள்: தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள்துறை - திருப்பெரும்புதூர்
தீயணைப்பு மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - பள்ளிக்கூடம்
நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று
வழங்குதல் குறித்து.



பார்வை: (1) அரசாணை எண்: 122 பள்ளி கல்வி (2) துறை,
நாள்: 14.09.2004.

(2) அரசாணை எண்: 123 பள்ளி கல்வி (2) துறை,
நாள்: 14.09.2004.

(3) M/s.MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL, தெரேசாபுரம், போந்தூர்
என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம். நாள்: 17.08.2025.

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி,
தெரேசாபுரம், வடகால் 'ஆ' கிராமம், போந்தூர் போஸ்ட், திருப்பெரும்புதூர் வட்டம்,
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் என்ற முகவரியில் நிறுவப்பட்டுள்ள M/s.MONTFORT SENIOR
SECONDARY SCHOOL, என்ற இடத்தினை 18.08.2026 அன்று திருப்பெரும்புதூர் நிலைய
அலுவலர் திரு.வ.வடிவேலு என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம்
நிறுவிட/அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும்
மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை எனச் சான்றளிக்கலாகிறது.

CONDITIONS

1. This License is valid for One year from the date of issue.
2. Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this department.
5. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
 - a) Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq. meter as per The National Building Code-2016.
 - b) The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (Grooving) to Avoid falling of children.
 - c) As per Para 6.3 of the BIS Standards IS 14435:1997 as the classrooms have only One entrance, the capacity of the class room shall have to be limited to 45 students

பெறுநர்:

M/s: MONTFORT SENIOR SECONDARY SCHOOL,
THERESAPURAM, PONDUR POST,
SRIPERUMBUDUR TALUK,
KANCHIPURAM DISTRICT

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், காஞ்சிபுரம்.

நிலைய அலுவலர்
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணி நிலையம்
திருப்பெரும்புதூர்-602 105